

質疑回答票（令和 7 年 11 月 26 日回答分）

入札件名： 大和高田市勤労青少年ホーム石綿含有建材分析調査業務委託

質疑	回答
①アスベスト採取に関して、協力会社を活用してもよいか。（採取：当社 1 名、協力会社 1 名等）	①構いません。ただし、採取方法及び採取箇所等について、受注者が管理できる体制としてください。
②書面調査は業務範囲外でよいか。	②お見込みのとおりです。
③試料採取は連続しない日程でもよいか。	③構いません。
④体育館玄関床や体育館更衣室壁等、2 種類以上の建材が存在する場合、どちらを採取するかの判断はどうするか。	④仕様書の別紙「勤労青少年ホーム石綿含有建材分析調査検体一覧」の「対象建材」に基づき採取してください。また、仕様書にも記載のとおり、具体的な試料採取位置については、試料採取前に市職員と協議の上、決定します。
⑤JIS A 1481-1 での分析は 3 か所から採取した 3 つの試料を別々で分析調査をした結果とありますが、3 つの試料それぞれ、分析結果（含有の有無・試料写真）が必要か。	⑤仕様書の 6.（3）イ）d）の分析結果について、層構成が分かる断面写真は代表する 1 試料のもので構いませんが、層別の含有の有無は、3 試料共必要です。そのほか 3 試料に共通する事項につきましては、まとめて 1 箇所の記載で構いません。 また、c）の採取状況の写真については、3 試料とも必要です。