

質疑回答票（5月22日受付分）

質疑	回答
<p>① 空調モジュールチラー保守点検、ガス空調機保守整備、エンジンドア点検について、公告仕様書には記載がない一方で、設計書（委託費総括表・明細書）には記載がございます。</p> <p>当該業務については、公告仕様書と設計書のいずれかの記載を正として見積計上すべきかご教示ください。</p> <p>また、当該項目を見積対象とする場合は、仕様内容および実施回数等についてもご教示ください。</p>	<p>① 設計書を正として見積もり計上してください。</p> <p>設計書の一部数量が抜けている部分があったので修正しました。実施回数については設計書記載のとおりです。</p> <p>空調モジュールチラー保守点検 2回/年 2台 ガス空調機保守整備 1回/年 1式</p>