

令和2年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

[ごみ処理量]

| 種 類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 燃えるごみ (トン) | 1,607 | 1,651 | 1,705 | 1,731 | 1,565 | 1,608 | |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| | 1,652 | 1,603 | 1,756 | 1,523 | 1,397 | 1,799 | 19,597 |

[温度等連続測定結果]

| 測定の位置 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 |
|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|--------------|
| 炉出口温度(°C) | 1号炉 | 953 | 958 | 958 | 954 | 948 | 960 | 937 | 952 | 942 | 946 | 949 | 959 | 連続測定値 の平均 |
| | 2号炉 | 938 | 947 | 963 | 958 | 943 | 928 | 952 | 946 | 927 | 947 | 959 | 951 | |
| 集じん器入口温度(°C) | 1号炉 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 193 | 196 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| | 2号炉 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 | 194 | 193 | 195 | 195 | 196 | 195 | |
| CO濃度(ppm) | 1号炉 | 2.4 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 3.6 | 2.9 | 9.2 | 2.3 | 11.7 | 7.4 | 5.5 | 1.8 | |
| | 2号炉 | 13.3 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 5.9 | 7.7 | 11.8 | 19.5 | 15.8 | 12.9 | 8.8 | |

[排ガス測定結果]

| 項 目 | 焼 却 炉 | 2号炉 | 1号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 基 準 値 |
|------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| | 測 定 日 | R2.5.18 | R2.7.21 | R2.9.10 | R2.11.12 | R3.1.19 | R3.3.11 | |
| ばいじん量 (g/m ³ N) | | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.001未満 | 0.15以下 |
| 硫黄酸化物 K値 (K値) | | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.150 | 0.08 | 0.02未満 | 17.5以下 |
| 窒素酸化物 (ppm) | | 91 | 93 | 110 | 140 | 88 | 110 | 250以下 |
| 塩化水素濃度 (mg/m ³ N) | | 51 | 63 | 45 | 40 | 180 | 14 | 700以下 |
| 全水銀濃度 (μg/m ³ N) | | 9 | 1.1 | - | 2.2 | 2 | - | 50以下 |

| ダイオキシン類排ガス測定 | 焼 却 炉 | 1号炉 | 2号炉 | 基 準 値 |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|-------|
| | 測 定 日 | R2.10.21 | R2.10.21 | |
| ダイオキシン類毒性等量 (ng-TEQ/m ³ N) | | 0.29 | 0.16 | 5 |

[冷却設備排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去]

| 除 去 日 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | そ の 他 |
|-------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| | | R2.6.5 ~ R2.6.10 | R2.10.2 ~ R2.10.7 | R3.2.5 ~ R3.2.10 |